НСОПБ

КОПИЯ № 6
Подпись

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.JP.ПР019/2.Н.00741** (номер сертификата соответствия) **013771** (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Фирма «NICHIHA CORPORATION».
Адрес: MITSUI SUMITOMO BANK BUILDING 2-18-19 NISHIKI NAKA-KU NAGOYA-SHI AICHI, Япония. Телефон 81522205114. Факс 81522203412. E-mail office@nichiharussia.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Фирма «NICHIHA CORPORATION».
Адрес: MITSUI SUMITOMO BANK BUILDING 2-18-19 NISHIKI NAKA-KU NAGOYA-SHI AICHI, Япония. Телефон 81522205114. Факс 81522203412.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/2 от 23.12.2011, 121433, г. Москва, ул. Минская, 22. ОГРН: 1107746088548. Тел. (499)730-69-81, факс (495)641-51-90.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Панели фиброцементные облицовочные марок: «NICHIHA EX», «NICHIHA W» с защитно-водостойким покрытием на основе акриловых смол, толщиной покрытия от 61 до 71 мкм, общей толщиной от 14 до 16 мм, плотностью от 1,20 до 1,41 г/см³, выпускаемые по технической документации производителя. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». Согласно приложению на 1 листе (бланк № 001913).

код ОК 005 (ОКП) 57 6700
код ТН ВЭД России 6810

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0185/08-2014 от 12.08.2014 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/2 от 23.12.2011г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)
Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС JP.ОШ01.ОС02.СМК.000639 от 11.07.2014 г. по 11.07.2017 г., выданный ОС "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС02.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.09.2014 по 10.09.2017

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — **Р.Т. Шигабдинова**

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — **Л.В. Козийчук**

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСтандарт» Орган по сертификации продукции Для сертификатов ОС «ПожСтандарт» № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/2 г. Москва

Бланк изготовлен ЗАО «Оптрон» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №665 от 30.05.2011 г. Тел. (495) 726-47-42, г. Москва, 2011 г. www.spoon.ru

НСОПБ

КОПИЯ № 6
Подпись

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ. ЈР.ПР019/2.Н.00741** 001913

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения - Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) Р. Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) Л.В. Козийчук

www.nichina.ru